220002349162

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号：WT2022B01B00097

委托单位：山东中建建材有限公司

样品名称：瓦楞复合金属板

检测类别：委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

WT2022B01B00097

国检集团

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号：WT2022B01B00097　　第 1 页 共 2 页

样品名称	瓦楞复合金属板	检测类别	委托检测
委托单位	山东中建建材有限公司	商　　标	安第斯贝尔
生产单位	山东中建建材有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2022 年 01 月 26 日	样品数量	100mm×800mm×18 块
生产日期/批号	——	型号规格	厚 9mm
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2022 年 01 月 27 日 -03 月 01 日
判定依据	JC/T 2187-2013《铝波纹芯复合铝板》		
检测项目	1、弯曲强度　　2、剪切刚度 3、弯曲刚度		
检测结论	*经检测，送检样品所检项目的检测结果符合 JC/T 2187-2013《铝波纹芯复合铝板》的技术要求。检测结果见数据页。* 签发日期：2022 年 03 月 16 日 （检测专用章）		
附注：（此处空白）			

批　准：刘玉军　　审　核：刘顺利　　编　制：刘晓晨

检测机构地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号　电话：010-51167681　邮编：100024

ctc 国检集团

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号：WT2022B01B00097　　

序号	检测项目		标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
1	弯曲强度	纵向	≥55MPa	99MPa	符合	JC/T 2187-2013 7.8.3 GB/T 1456-2005
		横向	≥80MPa	162MPa	符合	
2	剪切刚度		≥2.0×10^{4}N	2.23×10^{4}N	符合	
3	弯曲刚度		≥8.0×10^{7}N·mm^2	5.43×10^{8}N·mm^2	符合	

（此处空白）

备注：1、检测地点：管庄。

本报告结束

检测机构地址：北京市朝阳区管庄东里1号　电话：010-51167681　邮编：100024

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称CTC，股票代码603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为A股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：http://www.ctc.ac.cn/